GALLIANI

PROGETTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Cantiere SAN DONATO

CONDIZIONI RICHIESTE:

- Attacco prese acqua 2" con portata 250 Lt/min.
- Pressione minima 3,5-4,0 atm.
- Attraversamenti stradali: si richiedono sempre 2 tubi accoppiati rigidi in PVC diametro 125 ad una profondità di 40 - 50 cm circa con segnalazione valve sui cordoli.
  Attraversamenti da terra a terra (no pozzetti).

SCALA 1 : 200

LEGENDA:

- Irrigatori dinamici
- Elettrovalvole
- Attraversamenti